

Programa de Operación, Mantenimiento y Seguridad

SISTEMA: Igasamex San José Iturbide S. de R.L. de C.V.
PERMISO: G/017/TRA/1997
USUARIOS: Mission Hills (Cogeneración), Mission Hills (Jabones), Mission Hills (Inophos), International Paper Group, Cosmeco, La Quinta y CCL Container

PERIODO: 21 de marzo del 2022 al 22 de marzo del 2023
ELABORO: Ing. José Edgar Meza Alvarez
ACTIVIDAD: Operación y Mantenimiento
PAGINA: 1 de 1
OPERACIÓN: Ing. Francisco Javier Reyes Camorlinga

No.		Clasificación	Frecuencia	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	OBSERVACIONES
				jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	
1	Revisión de Condiciones de Operación	Predictivo	DIARIO													De acuerdo a Programa
			WEB-SCADA													
2	Reporte de Patrullaje del Sistema	Preventivo	MENSUAL													De acuerdo a Programa
			FSIG - O&M - 01													
3	Reporte de Inspección de Extintores	Preventivo	MENSUAL													De acuerdo a Programa
			FSIG - O&M - 15													
4	Reporte de Inspección EMR	Preventivo	MENSUAL													De acuerdo a Programa
			FSIG - O&M - 02													
5	Reporte de Inspección de Odorización	Preventivo	MENSUAL													De acuerdo a Programa
			FSIG - O&M - 06													
6	Reporte de Inspección de Válvulas	Preventivo	TRIMESTRAL													De acuerdo a Programa
			FSIG - O&M - 07													
7	Reporte de Inspección de Reguladores de Presión	Preventivo	TRIMESTRAL													De acuerdo a Programa
			FSIG - O&M - 09													
8	Reporte de Control de Corrosión Atmosférica	Preventivo	TRIMESTRAL													De acuerdo a Programa
			FSIG - O&M - 03													
9	Reporte de Inspección del Control de la Corrosión	Predictivo	TRIMESTRAL													De acuerdo a Programa
			FSIG - O&M - 04													
10	Reporte de Inspección del Control de la Corrosión Rectificadores	Predictivo														De acuerdo a Programa
			FSIG - O&M - 4A													
11	Reporte de Inspección de Fugas	Preventivo	TRIMESTRAL													De acuerdo a Programa
			FSIG - O&M - 08													
12	Reporte de Inspección de Válvulas de Seccionamiento	Preventivo	TRIMESTRAL													De acuerdo a Programa
			FSIG - O&M - 07A													
13	Reporte de Inspección del Control de la Corrosión Aislamiento	Predictivo	TRIMESTRAL													De acuerdo a Programa
			FSIG - O&M - 4B													
14	Reporte de Inspección de Odorización Prueba Olfato (Sniff Test) y/o Prueba de Odómetro	Preventivo														De acuerdo a Programa
			FSIG - O&M - 06A													
15	Verificación de Transmisores de Presión y Temperatura del Computador Electrónico de Flujo	Predictivo	TRIMESTRAL													De acuerdo a Programa
			SGM													
16	Reporte de Inspección Medición de Espesores	Predictivo	SEMESTRAL													De acuerdo a Programa
			FSIG - O&M - 05													
17	Verificación de Transmisores de Presión y Temperatura del Corrector de Volumen	Predictivo	ANUAL													De acuerdo a Programa
			SGM													
18	Calibración del Medidor Primario de Flujo en Estaciones de Transferencia de Custodia	Predictivo	ANUAL													De acuerdo a Programa
			SGM													
19	Reporte de Inspección de Válvulas de Seguridad	Preventivo	ANUAL													De acuerdo a Programa
			FSIG - O&M - 10													
20	Reporte de Inspección de Válvulas Slam Shut	Preventivo	ANUAL													De acuerdo a Programa
			FSIG - O&M - 11													
21	Reporte de Inspección de Filtros	Preventivo	ANUAL													De acuerdo a Programa
			FSIG - O&M - 12													
22	Reporte de Cambio en la Clase de Localización	Predictivo	ANUAL													De acuerdo a Programa
			FSIG - O&M - 13													
23	Reporte de Condiciones Anormales de Operación	Correctivo	ANUAL													De acuerdo a Programa
			FSIG - O&M - 14													
24	Mantenimiento Mayor a Reguladores de Presión (Orden de Trabajo)	Preventivo	ANUAL													De acuerdo a Programa
			FSIG - O&M - 16													
25	Simulación Hidráulica de Condiciones de Operación	Predictivo	ANUAL													De acuerdo a Programa
			SGM													

* Equipo Crítico (Resultado de un análisis de riesgo - AMEF)

** Los mantenimientos son programados en conjunto con los usuarios

Realizó
 Ing. José Edgar Meza Alvarez
 Jefe de Operaciones

Aprobó
 Ing. Jorge Alberto Morales Martínez
 Gerente de Operaciones